



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района  
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа

Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Донецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 22 а, тел. +7(856)-313-75-09

e-mail: gpn\_don\_petr @80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ  
ПРЕДМЕТОВ № 114 ГОРОДА ДОНЕЦКА» (ИНН: 9302005964, ОГРН:  
1229300093549), юридический адрес: ДНР, г. Донецк, Петровский район, ул.  
Стаханова, д. 8. Место фактического осуществления деятельности: ДНР, г.

Донецк, Петровский район, ул. Стаханова, д. 8

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (главного государственного инспектора Петровского района г. Донецка) капитаном внутренней службы Прудниковым Сергеем Александровичем № 18 от «22» февраля 2024 года о проведении внеплановой выездной проверки.

в период с «26» февраля 2024 г. по «01» марта 2024 г.

1) Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Донецкой Народной Республике (главным государственным инспектором  
Петровского района г. Донецка) капитаном внутренней службы Прудниковым Сергеем  
Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ  
«ШКОЛА №114 ГОРОДА ДОНЕЦКА» Иговская О.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ;	01.04.2024	
2.	Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	Федеральный Закон Российской Федерации От 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент О Требованиях Пожарной Безопасности» (Далее По Тексту № 123-ФЗ) Ч. 2 Ст. 54 № 123-ФЗ	10.08.2024	
3.	Здание не оборудовано на путях эвакуации аварийным (эвакуационным) освещением.	ст. 6 ФЗ-123, ч. 1 ст. 84, ФЗ-123. п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020).	10.08.2024	

		п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;		
4.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек	СП 1.13130.2020 п. 4.2.24., п. 4.2.19	10.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк Главного управления МЧС России по ДНР капитан внутренней службы Прудников С.А.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк Главного управления МЧС России по ДНР лейтенант внутренней службы Анисимова Т. Э.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)